



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 15

DEL: 09/10/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "INTERVENTI DI MIGLIORIA PER LA PROTEZIONE CATODICA DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE" - CUP C26H18000070005

L'anno duemiladiciannove, il giorno **nove** del mese di **Ottobre** alle ore **15:00** si è riunito il Comitato Istituzionale presso la sede di Acque del Chiampo nelle persone dei Signori

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia**, riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, per quanto di interesse delle opere afferenti il sistema idrico integrato, ed in particolare il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il DPR 05/10/2010 n. 207, per le residue parti in vigore;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 2, lettera d-bis) della legge regionale del Veneto 07/11/2003 n. 27 del 07/11/2003 e s.m.i., il quale dispone che sono lavori pubblici di interesse regionale i lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla legge regionale n. 5/1998, soppresse ai sensi dell'art.2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009, il quale ha altresì previsto che le funzioni già esercitate dalle AATO fossero riattribuite da ciascuna Regione con propria legge;

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione delle disposizioni ora richiamate, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D.Lgs.n. 152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito Territoriale Ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di Bacino;

DATO ATTO che:

1. in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
2. in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

PRESO ATTO che in data 26/07/2019 (prot. In arrivo 295 del 31/07/2019), il Gestore del servizio idrico integrato Acque del Chiampo Spa ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo "Interventi di miglioria per la protezione catodica del comune di Montecchio Maggiore", al fine di permettere le opportune valutazioni ed ottenere le previste approvazioni;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato In GU in data 19/04/2016 ed entrato in vigore il 20/04/2016;

PRESO ATTO che con determina del 25/07/2019, prot. 17308, del Consigliere Delegato di Acque del Chiampo SpA è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di "Interventi di miglioria per la protezione catodica del comune di Montecchio Maggiore", per un importo complessivo di € 170.000,00, di cui € 140.783,06 per lavori (compresi € 4.800,00 non soggetti a ribasso) ed € 29.216,95 quali somme a disposizione, come predisposto dal progettista incaricato ing. Paolo Muzzolon dello studio d'ingegneria e architettura Bonollo srl di Vicenza;

PRESO ATTO che in data 8/07/2019, commessa CM 1800133, è stato approvato dal Responsabile del Riesame ing. Giovanni Stevan, Direttore Tecnico di Acque del Chiampo Spa, il verbale di riesame finale del progetto definitivo relativo alla posa di "Interventi di miglioria per la protezione catodica del comune di Montecchio Maggiore", accertando la presenza dei necessari requisiti, determinandone l'approvabilità;

PRESO ATTO che l'opera rientra nella previsione degli interventi del Piano di Investimenti 2019-2021, approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 21/12/2018;

PRECISATO che il progetto è finalizzato al potenziamento e alla riattivazione della protezione catodica delle varie condotte idriche situate nel Comune di Montecchio Maggiore, e ciò per evitare rischi da corrosione delle parti metalliche, attraverso l'applicazione di giunti dielettrici isolanti, l'installazione di sistemi di misurazione e monitoraggio della protezione catodica, l'installazione di nuovi dispersori, sostituendone in un caso uno che risulta esaurito;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto, datato 25/06/2019 – revisione 01, come predisposto dall'ing. Paolo Muzzolon dello studio d'ingegneria e architettura Bonollo srl di Vicenza, e rilevato che si compone dei seguenti elaborati a testo:

A	Relazione generale,
B	Relazione tecnica,
C	Relazione sulle interferenze,
D	Relazione geologica ed indagine ambientale,
E	Computo metrico estimativo
F	Elenco prezzi unitari,
G	Quadro economico
H	Quadro incidenza percentuale quantità di manodopera,
I	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche,
L	Capitolato speciale d'appalto – Norme amministrative,
K	Cronoprogramma dei lavori,
L	Piano di manutenzione delle opere,
M	Piano di sicurezza e coordinamento,
N	Fascicolo dell'opera,
O	Schema di contratto,

dei seguenti elaborati analitici di gara:

P	Computo metrico,
Q	Elenco descrittivo delle voci,
R	Lista delle lavorazioni e delle forniture,

e dei seguenti elaborati grafici:

Tav. 1	Inquadramento generale – stato di fatto – scala 1:15.000,
Tav. 2	Inquadramento generale – stato di progetto – scala 1:15.000,
Tav. 3 1-2	Planimetria di progetto sistemi elettrici 1-2 – scala 1:5.000,
Tav. 3 3-4	Planimetria di progetto sistemi elettrici 1-2 – scala 1:5.000,
Tav. 4	Atlante Posti di misura – scala 1:1.000,
Tav. 5	Atlante Impianti di protezione catodica – scala 1:1.000,
Tav. 6	Particolari costruttivi “tipo” . Impianti di protezione catodica profondi e superficiali,
Tav. 7	Particolari costruttivi “tipo” . Centralina di alimentazione e postazione di misura,
Tav. 8	Particolari costruttivi “tipo” – giunto isolante,
Tav. 9	Stralcio strumento urbanistico vigente – PRG e planimetria catastale – scala 1:2,000,
Tav. 10.1	Tavola unica – IPC “tipo superficiale”
Tav. 10.2	Tavola unica – IPC “tipo profondo”
Tav. 11	Schema elettrico “tipo” Impianto di protezione catodica;

VISTO il quadro economico dell'opera:

- LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:

Lavori e forniture in appalto	
- lavori soggetti a ribasso	135.983,05
Lavori non soggetti a ribasso	
- oneri sicurezza	4.800,00

Totale per lavori		140.783,05
Somme a disposizione		
- Rilievi, accertamenti ed indagini	1.750,00	
- Allacciamenti	2.500,00	
- Imprevisti	1.966,95	
- Acquisizione aree o immobili	1.000,00	
- Spese tecniche con contributi	22.000,00	
Totale somme a disposizione		29.216,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		170.000,00;

DATO ATTO che, come rilevato dal progettista, i lavori devono eseguirsi interamente in comune di Montecchio Maggiore interessando aree di proprietà comunale e sedi stradali, non rendendosi necessaria l'occupazione in via definitiva, l'acquisizione e/o l'apposizione di servitù, e che pertanto non sono necessarie le di cui alla L. 7/08/90 n. 241 e al DPR 8/06/2001 n. 327;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 50/2016, nei contratti relativi a lavori, spetta alla stazione appaltante, la verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO che il progettista non ha rilevato controindicazioni alla fattibilità delle opere, sia dal punto di vista tecnico che autorizzativo, non risultando vincoli ostativi particolari;

PRECISATO che rimane comunque a carico e responsabilità di Acque del Chiampo SpA l'acquisizione, o la verifica dell'avvenuta acquisizione, di tutti i necessari pareri ed autorizzazioni propedeutici alla realizzazione delle opere, nessuno escluso;

VISTA la L.R. n. 17 del 27/04/2012, che ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale denominato Valle del Chiampo;

VISTO l'art.11 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sottoscritta il 29/10/2012;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo-esecutivo relativo a "Interventi di miglioria per la protezione catodica del comune di Montecchio Maggiore" datato 25/06/2019 – revisione 01, come predisposto dall'ing. Paolo Muzzolon dello studio d'ingegneria e architettura Bonollo srl di Vicenza, e composto dagli elaborati dettagliatamente elencati in premessa.=
2. di prendere atto della dichiarata fattibilità delle opere e di dare atto che l'importo complessivo ammonta ad € 170.000,00, di cui € 140.783,06 per lavori (compresi € 4.800,00 non soggetti a ribasso) ed € 29.216,95 quali somme a disposizione, e che l'opera rientra nella previsione degli interventi del Piano di Investimenti 2019-2021, approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 21/12/2018;
3. di dare atto che spettano al Concessionario del Servizio Idrico Integrato Acque del Chiampo Spa, tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere, nessuna esclusa.=

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

FAVOREVOLE	Parere tecnico espresso:	IL DIRETTORE Dott.ssa Alessandra Maule
NON DOVUTO	Parere contabile espresso:	IL DIRETTORE Dott.ssa Alessandra Maule
