



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 17

DEL: 20.12.2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI ACQUE DEL CHIAMPO

L'anno **duemila16**, il giorno **20** del mese di **Dicembre** alle ore **14.30** presso il Municipio di Arzignano si è riunito il Comitato Istituzionale nelle persone dei Signori

- | | |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 1. Gentilin Giorgio | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |

Il Sindaco Renato Ceron del Comune di Brendola era assente.


Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig. **Gentilin dott. Giorgio**, riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Publicata all'Albo Pretorio il **22 DIC. 2016**
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule



C.I. N. 17 DEL 20.12.2016
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI
ACQUE DEL CHIAMPO

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATA la nota prot. 468126 del 30.11.2016 della Regione Veneto con la quale veniva richiesto lo stato di attuazione del comma 4 dell'art. 33 del Piano Tutela Acque e la trasmissione alla stessa della ricognizione degli sfioratori esistenti eseguita dai Gestori, nonché il programma di adeguamento degli sfioratori esistenti;

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 33 del Piano di tutela delle Acque che al comma 4 dispone "gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili";

VISTO che, a tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a effettuare una ricognizione degli sfioratori esistenti che consenta di individuare, almeno in ordine di grandezza, i rapporti tra la portata di punta della fognatura in tempo di pioggia e la portata media della fognatura in tempo di secco nelle 24 ore e a redigere un programma adeguato degli sfiori esistenti che deve essere approvato da questo Ente e comunicato alla Provincia entro il 2016;

RICHIAMATA la nota prot. 22344 del 07.12.2016 con la quale l'ente gestore Acque del Chiampo trasmette la seguente documentazione parte integrante del presente provvedimento e approvata con determina del 02.02.2016 dall'Amministratore Unico:

- Il Masterplan interventi relativi all'incarico di "Rilievo e verifica del rapporto di diluizione degli scaricatori di piena in fognatura civile. Indirizzi di intervento per l'adeguamento ai sensi dell'art. 33 del P.T.A. Regione Veneto" redatto dal RTI Idrostudi srl di Trieste e BM Tecnologie di Rubano (PD);
- Il Programma di adeguamento degli sfiori esistenti (revisione Novembre 2016)

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1 – di approvare il programma di adeguamento degli sfioratori presentato dal gestore Acque del Chiampo.

ALLEGATI:

1. Rilievo e verifica del rapporto di diluizione degli scaricatori di piena in fognatura civile. Indirizzi di intervento per l'adeguamento ai sensi dell'art. 33 del P.T.A. Regione Veneto"
2. Programma di adeguamento degli sfiori esistenti (revisione Novembre 2016)

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Gentilin



IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

NON DOVUTO

Parere contabile espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

